



TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 874438
Sagsnavn: Toksværd vv

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Toksværd Vandværk
Toksværd Bygade 46B
4684 Holmegaard
Att.: Claus Spens

Udskrevet: 15-10-2024
Version: 1
Modtaget: 01-10-2024
Analyseperiode: 01-10-2024 -
15-10-2024
Ordrenr.: 874438

Sagsnavn Toksværd vv
Lokalitet Toksværd VV
Prøvested: Cementfabrikken
Udtaget: 01.10.2024 kl. 10:45
Prøvetype: Drikkevand - Bek. 940:2024, Gruppe B
Prøvetager: LAB/HHK
Kunde: Toksværd Vandværk, Toksværd Bygade 46B, 4684 Holmegaard, Att. Claus Spens

Prøvenr.:	187349/24				
Parameter	Resultat	Enhed	Metode	Grænseværdi	Forbruger taphane jvf BEK 940:2024
Partikler i prøve efter konservering	#	Nej	-	-	
Prøvetagning, Taphane (m. flush)		+	- DS/EN ISO 19458:2006, MST Manual for DRV version 5, 2021, DS/ISO 5667-5:2006		
Lugt	#	Ingen lugt (1)	Ingen	-	Vandet må ikke have en afvigende smag og lugt, desinfektionsmidler undtaget
Smag	#	Ingen (1)	Ingen	-	Vandet må ikke have en afvigende smag og lugt, desinfektionsmidler undtaget
Farve	#	Ingen (1)	Ingen	-	
Udseende	#	Klar (1)	Ingen	-	Vandet må ikke have en afvigende smag og lugt, desinfektionsmidler undtaget
Gennemskylningstid	15	min	Målt i felten		Gennemskyldning min. 5 minutter
Temperatur ved prøvetagning	15.4	°C	-	-	Det bør tilstræbes, at vandet er højst 12°C ved taphanen
Intestinale Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000	<1	
Kimtal ved 22 °C	1	cfu/ml	DS/EN ISO 6222:2000/Till.1:2002	200	
Coliforme bakterier	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	<1	
E. Coli	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	<1	
Aluminium, Al	0.69	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2016	200 µg/l	
Antimon, Sb	<0.20	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2016	5 µg/l	
Arsen, As	1.7	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2016	5 µg/l	
Bly, Pb	0.12	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2016	5 µg/l	
Bor, B	170	µg/l	DS/EN ISO 11885:2009	1000 µg/l	
Cadmium, Cd	<0.0030	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2016	3 µg/l	
Chrom, Cr	0.11	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2016	25 µg/l	
Kobolt, Co	0.042	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2016	5 µg/l	
Kobber, Cu	7.1	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2016	2000 µg/l	
Nikkel, Ni	0.31	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2016	20 µg/l	
Selen, Se	<0.050	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2016	10 µg/l	
Zink, Zn	15	µg/l	DS/EN ISO 17294-2:2016	3000 µg/l	

Kommentar

Højst tilladelige værdi er overholdt for de undersøgte parametre.

side 1 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger. Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring, Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret



DANAK
TEST Reg nr. 361

Ordrenr: 874438
Sagsnavn: Toksværd vv

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved

side 2 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse foreligger.
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring, Resultat:
i.p.: Ikke påvist, -: analysen er ikke udført
i rapporten betyder ikke akkrediteret